

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार
ऑचलिक कार्यालय, (उत्तर)
लखनऊ - 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600

फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेड.ओ.एल./प्रशा./01/खण्ड VI/ 1021

दिनांक 10.03.2016

निविदा आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), लखनऊ हेतु बैटरी सहित 5 केवीए, ऑनलाइन, यूपीएस कय करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यूपीएस की स्पेसीफिकेशंस निम्नानुसार है-

Specifications for 5 KVA, Online, UPS

Specification of On-line UPS			
	Chapter	Issues	IGBT Rectifier
1	General	Apparent power	5 KVA
		Topology	Double-conversion
		Topology	Transformer based UPS
		Topology	IGBT Rectifier and IGBT Inverter, Static switch on both Inverter and Bypass side with integrated Transformer based in standard UPS cabinet -
		System frequency	standard value : 50 Hz Option 60 Hz
2	Input Characteristics	Native rated input voltages (with no additional auto-transformer)	380/400V
		Phase to phase input voltage range	320 to 470V
		input power factor	> 0.95
3	Output Characteristics	Rated output voltage	230V
		Output power factor	0.8
		total harmonic distortion THDi linear loads	<3%
		non linear loads	<5%
		Overload capability	150% <1 min 125% <10 min 100% continuous
		Isolation Transformer	Inbuilt in UPS at the Output
4	Battery & Energy Storage	Back up time	120MIN.
		Battery Type , make & VAH	SMF(VRLA), Exide/Quanta/Rocket/Okaya, 16000VAH
		Cold start	Yes
5	Efficiency	Efficiency	>0.93%
		ECO mode	Yes
6	Bypass	Overload capability	150% 1 min 125% 10 min 100% continuous
		Short-circuit capability	10 In / 20ms

7	Mechanics & Design	IP level	IP20 as standard
8	Interface, Monitoring,		All important input, output parameters. Option to use the system in Eco mode, EPO mode, UPS mode, Programmable from front
		Remote communication cards	RS 232, SNMP
9	Environment	Ambient storage temperature	-25° to 55°
		Ambient operating temperature	50° full load 8 hours nominal input voltage, recharging batteries, no overload.
		Acoustic noise at 1m	<60dBA
10	Certification	IEC	compliant to EN 62040-1:2003; EN 62040-2:2006
		CE marking	Yes
		ISO	9001 / 14001 / 18001

इस संबंध में **नियम व शर्तें** निम्नानुसार हैं-

01. निविदाएं इस कार्यालय में दिनांक 18.04.2016 को अपराह्न 1.30 बजे तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए।
02. निविदा को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।
03. मुहरबंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं अलग -अलग लिफाफे में होनी चाहिए जिन्हें एक लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा निविदा कमांक जेड.ओ.एल./प्रशासन/01/खण्ड- VI/ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो।
04. बोर्ड एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा खोले जाने की तिथि 18.04.2016 (अपराह्न 3 बजे) को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता है।
05. निविदा पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।
06. दर शब्दों एवं अक्षरों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखें दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।
07. निविदा 90 दिनों के लिए वैध होना चाहिए।
08. दिए गए दर पैकिंग लोडिंग तथा अनलोडिंग इत्यादि को शामिल करके होना चाहिए। व्यापार कर यदि लागू हो तो उसकी दर अलग से दी जाए। कृपया रजिस्ट्रेशन नं. यू.पी.टी.टी./सी.एस. टी. नं. से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख साथ लगाएं।
09. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।



10. यूपीएस के साथ लगने वाली बैटरी की वारण्टी अवधि कम से कम 03 वर्ष का होना चाहिए तथा इस दौरान बैटरी में किसी प्रकार की खराबी आने पर आपको अपने खर्चे पर ठीक करना होगा।
11. यूपीएस की कुल राशि का **05 प्रतिशत ई.एम.डी. राशि** निविदा के साथ **डी.डी** के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा के **असफल** होने की स्थिति में यह राशि दो माह के भीतर वापस कर दी जायेगी।
12. निविदा के **सफल** होने की स्थिति में कुल राशि का **10 प्रतिशत परफोर्मेंस सुरक्षा राशि** डी.डी./एफ.डी./बैंक गारण्टी के रूप में जमा करना होगा जो वारंटी पीरियड के संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायेगी।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
14. टाइपिंग या लिपिकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

(गोविन्द भगत)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. Incharge, I T Division, CPCB, H.O. Delhi – With a request to get it uploaded on CPCB's website please
2. बिल्डिंग प्रभाग, ऑ. कार्या. लखनऊ
3. कार्यालय प्रति, ऑ. कार्या. लखनऊ


10/3/16
अनुभाग अधिकारी